

**Отчет выполненных работ в паркинге за январь 2023г.  
по адресу: ул. Фотиевой д. 6 корп. 1**

1. Провели ТО ворот паркинга всех уровней.
2. Отремонтированы потолок (шпаклевка, грунтовка, покраска) на -1, -2, -3 этажах тамбура пожарной лестницы в секциях «А» и «Г».
3. Проверили и опломбировали все пожарные шкафы.
4. Регулярно моем декоративные цветы в паркинге.
5. Очистили и помыли пожарные ящики на всех уровнях паркинга.
6. Покрашены колонны у машино-мест №: 10, 13, 15, 41, 77, 79.
7. Протерли все видеокамеры на всех уровнях паркинга.
8. Проводится регулярная уборка паркинга на всех уровнях.
9. Заменена плата ТМІ-2 частотного преобразователя в лифте секции «АБ» (демонтаж старого, установка нового, пуско-наладочные работы).
10. Покрашена стена у стоянки для велосипедов со стороны секции «В» на -3 уровне.
11. Регулярно проводим ТО поломоечных машин в паркинге.
12. Обновили все объявления на информационных досках на всех уровнях паркинга.
13. Почищены потолки на проезжей части напротив машино-мест №82, №86, №87, №91, №96, над машино-местами №127, №128, выездная зона около ворот -3 уровня.
14. Регулярно выполняем косметический ремонт лифтовых холлов паркинга (шпатлевка, покраска откосов лифтовой шахты).
15. Отремонтирована плитка и покрашены колонны около машино-мест №: 265, 268, 271.
16. Отремонтированы ворота на -2 уровне (замена троса).
17. Регулярно проводятся профилактические работы ворот паркинга (смазывание направляющих и пружин, подтяжка креплений).
18. Вымыли все загрязненные осветительные приборы в паркинге.
19. Отремонтировали все сломанные пульты паркинга.
20. Отремонтирована стена (шпаклевка, грунтовка, покраска) на -2 уровне около машино-места №140 (пожарный запасной выход).
21. Отремонтирована поломоечная машина, с заменой колеса и планки, на -3 уровне.
22. Регулярно проводим косметический ремонт стен на всех уровнях паркинга.
23. Профилактически почищены все ливневки в гараже на -1, -2, -3 уровнях.
24. Помыли доски объявлений на всех уровнях гаража.
25. Провели проверку всех огнетушителей в паркинге, находятся в исправном состоянии, записи находятся в журнале учета огнетушителей.

Комендант дома



\ С.В. Попова \