

## ОТЧЕТ

О проделанной работе ГК «Паркинг – 32» по обслуживанию подземного паркинга по адресу : г.Москва ул. Теплый стан дом № 7

За февраль 2019 года.

1. Проведена работа по проверке пожарной безопасности и системы дымоудаления с привлечением специалиста.
2. Проведена работа по устранению неполадок въездных ворот на минус втором уровне паркинга.
3. Проведена работа по очистке дренажного колодца.
4. Проведена работа по ремонту дренажного насоса с заменой запасных частей на минус втором уровне паркинга.
5. Проведена работа по очистке лючков от скопившегося мусора, на минус первом и втором уровне паркинга.
6. Проводится работа по уборке мусора и снега при въезде в паркинг, на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.
7. Проводится работа по замене запасных частей (щетки и ремни ) на поломоечной машинке.
8. Проведена профилактика поломоечной машинки (смазка и очистка).
9. Регулярно проводятся профилактические работы гаражных ворот на минус первом и минус втором уровнях паркинга ( смазывание направляющих, подтяжка креплений и регулированию направляющих ), с привлечением специалистов.
- 12.Проводится ежедневно сбор воды и мытье напольного покрытия тамбуров на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.
- 13.Проводится работа по контролю и замене люминисцентных ламп в паркинге и подсобных помещениях.
- 14.Проводится работа по очистке от пыли пожарных шкафов на минус первом и на минус втором уровнях паркинга.
- 15.Ежедневно проводится работа по мытью ступеней спуска в паркинг в первой и второй секциях.
- 16.Проведена работа по протиранию от пыли камер видео наблюдения в паркинге и при въезде в паркинг.
- 17.Проведены регламентные работы в электрощитовой паркинга.

18. Проведено техническое обслуживание поломоечной машины с удалением технической пыли с пускового устройства.
19. Ежедневно проводится проверка работоспособности всех электроприборов установленных в паркинге на первом и втором уровнях.
20. Проводится работа по сдаче люминисцентных ламп в утилизацию.
21. Проведена работа по ремонту электрооборудования в подсобном помещении паркинга.
22. Проведена работа по очистке дренажного насоса на минус втором уровне паркинга.