

**Отчет выполненных работ в паркинге за май 2025г.  
по адресу: ул. Фотиевой д. 6 корп. 1**

1. Отремонтирована общедомовая труба горячей воды в гараже на -1 уровне над машино-местами №218, №219.
2. Вымыли все загрязненные осветительные приборы в паркинге.
3. Провели проверку всех огнетушителей в паркинге, находятся в исправном состоянии, записи находятся в журнале учета огнетушителей.
4. Начали красить светоотражающей краской цифры и разметку в гараже.
5. Провели ТО ворот паркинга всех уровней.
6. Проверили и опломбировали все пожарные шкафы.
7. Проводится регулярная уборка паркинга на всех уровнях.
8. Регулярно проводим косметический ремонт стен на всех уровнях паркинга.
9. Профилактически почищены все ливневки в гараже на -1, -2, -3 уровнях.
10. Обновили все объявления на информационных досках на всех уровнях паркинга.
11. Заменяли двигатель на воротах гаража -3 уровня.
12. Почистили приямок на -3 уровне.
13. Заменена стопорная пружина на воротах -1 уровня.
14. Регулярно моем декоративные цветы в паркинге.
15. Протерли все видеорекамеры на всех уровнях паркинга.
16. Установили блок питания видеонаблюдения на -1 уровне.
17. Помыли доски объявлений на всех уровнях гаража.
18. Очистили и помыли пожарные ящики на всех уровнях паркинга.
19. Регулярно проводим ТО поломочных машин в паркинге.
20. Отремонтировали все сломанные пульты паркинга.
21. Отремонтирован кран в диспетчерской на -3 уровне.
22. Покраска потолка, стен и колонн у машино-мест №264-278.
23. Регулярно проводятся профилактические работы ворот паркинга (смазывание направляющих и пружин, подтяжка креплений).
24. Регулярно выполняем косметический ремонт лифтовых холлов паркинга (шпатлевка, покраска откосов лифтовой шахты).

Комендант дома

  
\_\_\_\_\_

\ С.В. Попова \