

**Отчет выполненных работ в паркинге за август 2019г.
по адресу: ул. Фотиевой д. 6 корп. 1**

1. Закончили капитальный ремонт гаражного пола -2 уровня.
2. Контроль ремонта пола на -2 уровне паркинга, помощь в работе.
3. Замена старых светящихся указателей на новые на выездной зоне -3 уровня и около 29 м/м.
4. Вымыли все загрязненные осветительные приборы в паркинге.
5. Почищена балка над 178м/м , 179м/м.
6. Установили ливневки над машиноместами : № 165, 166, 167.
7. Профилактически почищены все ливневки в гараже на -1, -2, -3 уровнях.
8. Частично отремонтированы машиноместа: № 128, 132, 133, 141, 142, 145, 146, 160, 161, 171, 172, 173, 174, 180, 181, 182, 183, 184.
9. Проверили и опломбировали все пожарные шкафы.
10. Перед въездом в гараж на -1 уровне выровняли тротуарную плитку размером 1м².
11. Очистили и помыли пожарные ящики на всех уровнях паркинга.
12. Регулярно проводим косметический ремонт стен на всех уровнях паркинга.
13. Провели ТО ворот паркинга всех уровней.
14. Регулярно моем декоративные цветы в паркинге.
15. Проводится регулярная уборка паркинга на всех уровнях.
16. Протерли все видеорекамеры на всех уровнях паркинга.
17. Обновили все объявления на информационных досках на всех уровнях паркинга.
18. Регулярно выполняем косметический ремонт лифтовых холлов паркинга (шпатлевка, покраска откосов лифтовой шахты).
19. Регулярно проводятся профилактические работы ворот паркинга (смазывание направляющих и пружин, подтяжка креплений).
20. Получили моющие средства для поломоечных машин на все уровни паркинга.
21. Отремонтировали все сломанные пульты паркинга.
22. Заменяли радиусные направляющие и 2 вала ворот на -1 уровне (чтобы не перекрывать въезд и выезд из гаража на 4 часа, работы проводились в ночное время).
23. Очистили сливные решетки на -1 уровне и -2 уровне после ремонта.
24. Профилактическая уборка труб на всех уровнях паркинга.
25. Заказали и установили уголки на колонны на -3 уровне.
26. Покрашена колонна у 50м/м.
27. Зашпаклевали и покрасили все разбитые колонны на -1 уровне.
28. Провели проверку всех огнетушителей в паркинге, находятся в исправном состоянии, записи находятся в журнале учета огнетушителей.

Комендант дома



\ С.В. Попова \