

**Отчет выполненных работ в паркинге за октябрь 2022г.  
по адресу: ул. Фотиевой д. 6 корп. 1**

1. Отремонтированы стены (шпаклевка, грунтовка, покраска) у машино-мест №: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 156, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252.
2. Проверили и опломбировали все пожарные шкафы.
3. Отремонтированы колонны у машино-мест №: 143, 144, 147, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 158, 161, 162.
4. Очистили и помыли пожарные ящики на всех уровнях паркинга.
5. Отремонтированы стены (шпаклевка, грунтовка, покраска) в диспетчерской на -3 уровне.
6. Протерли все видеокамеры на всех уровнях паркинга.
7. Провели ТО ворот паркинга всех уровней.
8. Проводится регулярная уборка паркинга на всех уровнях.
9. Установлены уголки в гараже у выхода из лифтовой на -1 уровне около машино-места №233.
- 10.Обновили все объявления на информационных досках на всех уровнях паркинга.
- 11.Отремонтирован гаражный лифт секции «АБ».
- 12.Регулярно проводятся профилактические работы ворот паркинга (смазывание направляющих и пружин, подтяжка креплений).
- 13.Вымыли все загрязненные осветительные приборы в паркинге.
- 14.Отремонтировали все сломанные пульта паркинга.
- 15.Установлены 2 двойных розетки на -1 и -2 уровнях для подключения усиления сотовой связи.
- 16.Регулярно проводим косметический ремонт стен на всех уровнях паркинга.
- 17.Профилактически почищены все ливневки в гараже на -1, -2, -3 уровнях.
- 18.Помыли доски объявлений на всех уровнях гаража.
- 19.Провели проверку всех огнетушителей в паркинге, находятся в исправном состоянии, записи находятся в журнале учета огнетушителей.
- 20.Регулярно моем декоративные цветы в паркинге.
- 21.Отремонтированы ворота, с заменой кронштейнов роликов, на -3 уровне (настройка конечных выключателей, замена тросов).
- 22.Провели регулировку ворот на -1 уровне.
23. Регулярно выполняем косметический ремонт лифтовых холлов паркинга (шпаклевка, покраска откосов лифтовой шахты).
24. Установлен новый световой указатель на колонне около 45 машино-места.

Комендант дома



\ С.В. Попова \